



- UWAGI
- Zwody poziome i odprowadzające z preta DFe/ZN8
 - Uziom otokowy z płaskownika stalowego Fe/ZN30x4 istn
 - Zacisk kontrolny w skrzynce rewizyjnej
 - Rura ochronna DVK75
 - Rur <10ohm

RZUT DACHU
1:75

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

PATIO - Pracownia Projektowa architekt Małgorzata Adamczyk ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzeczce		rys. nr:
INWESTOR:	PAŃSTWOWA BURSA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH 70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b	E6
TEMAT:	BUDOWA Z ODTWORZENIEM DACHU I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PAŃSTWOWEJ BURS Y SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH 70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b działka nr 9/5 obręb 147	
	ETAP I - BUDOWA Z ODTWORZENIEM DACHU	
RZUT DACHU - ARCHITEKTURA		
projektant:	Szczepan Smotrycki upr.: 37/Sz/74	
sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Rzewuski upr.: 206/Sz/76	
		skala: 1:75
		data: 07.2010