

UWAGI

1. System sieciowy instalacji odbiorczej TN-S
2. Dodatkowa ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku szybkie wylaczenie realizowane wyłacznikami nadpradowymi i róznicowo-pradowymi , norma (PN-IEC 60364-4-47 PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-43)
3. Konstrukcja tablicy ze skrzynek wnekowych JP40 z drzwiczkami osłonowymi



SCHEMAT TABLICY TP3

PATIO - Pracownia Projektowa architekt Małgorzata Adamczyk ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze	rys. nr: **E3**
INWESTOR: **PAŃSTWOWA BURSA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH** 70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b	
TEMAT: BUDOWA Z ODTWORZENIEM DACHU I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PAŃSTWOWEJ BURSY SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH 70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b działka nr 9/5 obręb 147	skala: data: 07.2010
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
projektant: Szczepan Smotrycki upr.: 37/Sz/74	
sprawdził: mgr inż. Zbigniew Rzewuski upr.: 206/Sz/76	